

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС PL.AЖ26.H00688

Срок действия с 03.04.2018

по 02.04.2021

№ 0247247

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: + 7(495) 989-12-49. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ПРОДУКЦИЯ Комплектное распределительное устройство высокого напряжения типа ТРМ с элегазовой изоляцией напряжением до 24 кВ (для сетей 6,10,15,20 кВ), номинальный ток 630А. По ТУ 3414-001-80672506-2016. Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14693-90 (п.п.2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2); ГОСТ 1516.3-96 (п.п. 4.14); ГОСТ 12.2.007.3.75 (п.п.2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8); ГОСТ 12.2.007.4-75 (п.п. 2.4.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15); ТУ 3414-001-80672506-2016

код ТН ВЭД
8537209100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ZPUE S.A.». Адрес: Польша, ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Завод блочных комплектных трансформаторных подстанций» (ООО «Завод БКТП»). Место нахождения и фактический адрес: 188256, Ленинградская область, Лужский район, поселок городского типа Толмачево, улица Прохорова, дом 45. Телефон: 8(813)725-72-35, адрес электронной почты: office@zpue.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 006-04-04/2018 от 03.04.2018 г., выданного Испытательной лабораторией «Промтехконтроль» Общества с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест», аттестат подтверждения компетентности испытательной лаборатории № СДС RU.ТБ.ИЛ.00001 от 27.03.2017 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2.

Инспекционный контроль: апрель 2019 г., апрель 2020 г.



Руководитель органа

подпись

Калугин С.Б.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Волкорезов С.Л.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации